



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
241

### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Οικ. 7755/160.

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α. Του Π. Δ/τος 238/79 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας» (ΦΕΚ 66Α/79).
  - β. Του Π. Δ/τος 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96Α/86).
  - γ. Της με αριθμ. Υ1321/25.9.87 απόφασης του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου».
  - δ. Του άρθρου 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και Όργανα αναπτυξιακής πολιτικής Προγραμματικής Συμφωνίας και αναπτυξιακής σύμβασης, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του Ν. 1262/82 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14Α/87).
  - ε. Του Π. Δ/τος 460/76 «Περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών» (ΦΕΚ 170Α/76).
2. Την ανάγκη επανεξέτασης των ρυθμίσεων που αφορούν την πύρασφάλεια των πάσης φύσεως Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1.

1. Οι κάτοχοι των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και των πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, που υπάγονται στον έλεγχο του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, υποχρεούνται να παίρνουν κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων έκρηξης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες τους.
2. Στα ανωτέρω μέτρα συμπεριλαμβάνονται:
  - α. Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας για το σύνολο της εγκατάστασης.
  - β. Τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς.
  - γ. Η συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό της επιχείρησης και η μέριμνα για την εκπαίδευση αυτής.

#### Άρθρο 2.

1. Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρ. 1 της παρούσης οφείλουν να συντάσσουν μελέτη πυροπροστασίας που θα εγκρίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.).  
Στην παραπάνω μελέτη διαλαμβάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας που αφορούν την υπόψη εγκατάσταση καθώς και το είδος της εκπαίδευσης και τα ειδικά καθήκοντα της ομάδας πυροπροστασίας σε θέματα πρόληψης, περιστολής και καταστολής πυρκαγιών καθώς και ο τρόπος δράσης της ομάδας.
2. Τα μέτρα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II.

#### Άρθρο 3.

1. Για την χορήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας της άδειας εγκατάστασης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, απαιτείται η υποβολή, πέραν των άλλων δικαιολογητικών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές και μελέτη πυροπροστασίας εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Σε περίπτωση επέκτασης των ανωτέρω εγκαταστάσεων και αποθηκών δεν απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης εφόσον:
  - α. Δεν επέρχεται αύξηση της καλυπτόμενης επιφάνειας που επίβαλει την λήψη πρόσθετων μέτρων πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.
  - β. Δεν αλλάζει η κατηγορία κινδύνου της εγκατ/σης.
 Ομοίως δεν απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης της επιχείρησης.
3. Για την χορήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Βιομηχανίας του ΥΒΕΤ της σχετικής άδειας λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαιτείται η προσκόμιση, πέραν των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και πιστοποιητικού της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα πυροπροστασίας, που αναφέρονται στη μελέτη που ισχύει για την υπόψη εγκατάσταση και ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει για 5 χρόνια.

Ειδικά, προκειμένου για εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας ή προθεσμία προς μεταφοράν, το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για τρία (3) χρόνια.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να ζητήσει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανανέωση και τυχόν αναθεώρηση του ισχύοντος πιστοποιητικού πυροπροστασίας δύο, τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του. Τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας, που έχουν εκδοθεί μέχρι της δημοσίευσής της παρούσης, εξακολουθούν να ισχύουν για 3 χρόνια από της έκδοσής τους.

4. Σε περίπτωση που ζητείται από τους ενδιαφερόμενους η χορήγηση άδειας λειτουργίας χωρίς να έχει προηγηθεί άδεια εγκ/σης θα υποβάλλονται τόσο η μελέτη πυροπροστασίας όσο και το πιστοποιητικό της Π.Υ., που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο, ότι έχουν μεν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την μελέτη μέτρα πυροπροστασίας, τα οποία όμως δεν είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση, η Π.Υ. υποχρεούται να χορηγήσει προσωρινή βεβαίωση πυροπροστασίας. Στην βεβαίωση αυτή θα καθορίζονται πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται και ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ληφθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υφίσταται θέμα ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, η αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας θα προβαίνει στην ανανέωση της σχετικής άδειας λειτουργίας με βάση την προσωρινή αυτή βεβαίωση.

Μέσα στον χρόνο που αναφέρεται, στην βεβαίωση αυτή, ο κάτοχος της εγκατ/σης, οφείλει να προσκομίσει οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Σχετικόσ όρος αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας (ανανέωση) της εγκατ/σης.

#### Άρθρο 4.

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη πυροπροστασίας οι Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες καθώς και οι πάσης φύσεως μηχανολογικές

εγκ/σας και οι αποθήκες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Ο του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους. Ομοίως απαλλάσσονται οι εγκαταστάσεις, που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας. Οι ανωτέρω μονάδες υποχρεούνται να παίρνουν τα γενικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με απόφαση του Οικείου Νομάρχη, εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου Ι μπορούν να εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή.

3. Οι κάτοχοι των ανωτέρω εγκαταστάσεων υποχρεούνται, μέσα στον χρόνο που ορίζεται στην απόφαση εξαίρεσης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3) και μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες, να συντάξουν μελέτη πυροπροστασίας και να συμμορφωθούν προς τα οριζόμενα σ' αυτή.

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσης.

#### Άρθρο 5.

1. Κατά των κατόχων των εγκαταστάσεων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσης επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, πρόστιμο μέχρι 500.000 δραχ. η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας μέρους ή του συνόλου της εγκατάστασης ή και οι δύο ποινές μαζί.

2. Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων χωρεί ένσταση ενώπιον του οικείου Νομάρχη.

3. Όμοια ένσταση χωρεί:

α. Κατά των αποφάσεων ή εντολών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που σχετίζονται με την μη έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας ή την μη χορήγηση προσωρινού ή οριστικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

β. Σε περίπτωση διαφωνίας του κατόχου της εγκ/σης με την απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας με την οποία εξαιρείται από την απαλλαγή σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας ή ζητείται η υποβολή νέας μελέτης ή νέου πιστοποιητικού της Π.Υ. κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 παράγρ. 2 της παρούσης.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από της κοινοποίησης της απόφασης ή του εγγράφου κατά των οποίων ενίσταται ο ενδιαφερόμενος, άλλως η ένσταση είναι απαράδεκτη.

Η απόφαση του Νομάρχη επί της ενστάσεως πρέπει να εκδοθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από της υποβολής της, άλλως η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.

#### Άρθρο 6.

1. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη συνιόταται σε κάθε Νομαρχία Επιτροπή αποτελούμενη από:

α. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Βιομηχανίας της Νομαρχίας.

β. Τον Διοικητή της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

γ. Έναν διπλωματούχο Μηχανικό ή Χημικό Δημόσιο Υπάλληλο, οριζόμενο από τον Νομάρχη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω, στην Επιτροπή μετέχουν οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους ή άλλα κατάλληλα άτομα οριζόμενα από τον οικείο Νομάρχη.

2. Αντικείμενο της παραπάνω επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεως κατά:

α. Των μέτρων που απαιτεί η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας ή την χορήγηση από την Π.Υ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

β. Των αποφάσεων εξαίρεσης από την απαλλαγή σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγρ. 2 της παρούσης.

γ. Των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας απόφασης.

3. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη ρυθμίζονται τα της λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής.

#### Άρθρο 7.

1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μπορεί να ενεργεί, οποτεδήποτε, επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Π.Υ. παραβάσεις ή παραλείψεις των μέτρων πυροπροστασίας η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει επί των διαπιστώσεων της την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΒΕΤ.

#### Άρθρο 8.

1. Προκειμένου για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που οι σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τους χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΒΕΤ, όπου στις διατάξεις της παρούσης ορίζεται αρμόδιος ο Νομάρχης νοείται ο Υπουργός Βιομηχανίας. Ενέργειες και Τεχνολογίας και όπου η Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΒΕΤ η αρμόδια

Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΒΕΤ.

2. Για τις ανωτέρω εγκ/σεις, η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 της παρούσης ένσταση υποβάλλεται στο ΥΒΕΤ.

Για την κρίση της ένστασης αυτής δεν απαιτείται γνώμη επιτροπής.

#### Άρθρο 9.

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα κατωτέρω παραρτήματα Ι και ΙΙ.

#### Άρθρο 10.

1. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης καταργούνται οι διατάξεις:

α. Του Π.Δ/τος 460/76 περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών (ΦΕΚ 170Α/76).

β. Της απόφασης 17483/281/78 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας περί κατατάξεως των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς (ΦΕΚ 269/Β/78).

γ. Της απόφασης 17484/282/20.3.78 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας περί Εφαρμοστέων μέτρων Πυροπροστασίας Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 283/Β/78).

3. Εξακολουθούν να ισχύουν οι καταργούμενες διατάξεις καθ' ο μέρος αναφέρονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών), και εναποθήκευσης, για εμπορία υγρών καυσίμων καθώς και σε εγκαταστάσεις παραγωγής, εμφιάλωσης και εναποθήκευσης υγραερίων.

Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις 17483/281/20.3.78 και 17484/282/20.3.88 καθ' ο μέρος αναφέρονται στην αποθήκευση υγρών καυσίμων και υγραερίων για ίδια χρήση από Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

#### Παράρτημα Ι

Κατάταξη βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών αυτών καθώς και αποθηκών ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς.

#### Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο

Α. Κατασκευή ειδών από πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά, κατασκευή και κατεργασία αντικειμένων από γυαλί.

Κατασκευή τοιμεντοσωλήνων και τοιμεντοστύλων.

Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος.

Κατασκευή ειδών από τοιμένο.

Κοπή και κατεργασία μαρμάρων.

Κοπή και κατεργασία σιδήρου για οικοδομές.

Προϊόντα τριβής μαρμάρου.

Κατασκευή μαρμαρινών.

Κατασκευή ειδών εξ αμιάντου.

Κατασκευή ειδών από γύφο.

Κατεργασία σμύριδος και κατασκευή λειαντικών μέσων.

Κατασκευή ουρμάτων αλυσίδων, συρματοπλεγμάτων κοχλιών, καρφοβελοτών και καρφιστών.

Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών, για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, κλπ.

Κατασκευή φακών, οπτικών υάλων, σκελετών και οματουαλίων.

Επισκευή οματουαλίων.

Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων.

Κατασκευή και λάξευση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα και λίθους.

Κατασκευή ψευδοκοσμημάτων.

Επισκευή ωρολογίων.

Β. Τα συνεργεία επισκευής αεροπλάνων, τα οποία πρέπει να τηρούν τους σχετικούς Διεθνείς Κανονισμούς Πυρασφάλειας.

#### ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

Είς την κατηγορία Α' υπάγονται οι εξής βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις:

##### Ι. 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αα.

##### ΚΑ20 ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σφαγή ζώων και εκδορά αυτών, από πουλερικά.

Αρκοκαθαριστήρια, κατεργασία εντέρων.

Αλλαντοπόια.

Επεξεργασία και διατήρηση κρέατος, εκτός από πουλερικά.

Σφαγή, καθαρισμός και διατήρηση πουλερικών.

Παρασκευή διατηρούμενου γάλακτος, βουτύρου, γιαούρτης.  
 Τυροκομία.  
 Παρασκευή παγωτών.  
 Παρασκευή χυμού από φρούτα.  
 Παρασκευή ζαχαρώδων προϊόντων από φρούτα και λαχανικά.  
 Παρασκευή διατηρουμένων λαχανικών.  
 Παρασκευή βρωσίμων ελαίων.  
 Καθορισμός αποστείρωσης και αφυδάτωσης φρούτων και εσπεριδοειδών με μηχανικά μέσα.

Καθαρισμός και αποστείρωση ξηρών σύκων.  
 Καθαρισμός σταφίδας.  
 Παρασκευή διατηρουμένων ιχθύων και ιχθυηρών.  
 Άλεση δημητριακών.  
 Επεξεργασία οσπρίων.  
 Επεξεργασία ορύζης.  
 Αρτοποιία.  
 Βιομηχανία Μπισκότων.  
 Ζαχαροπλαστική.  
 Παραγωγή ζαχαρώδους.  
 Σοκολατοποιία.  
 Παρασκευή λουκουμιών.  
 Παρασκευή χαλβάδων.  
 Παρασκευή αποφλοιωμένων καβουρδισμένων και αλμυρών ξηρών καρπών και σπόρων.

Παραγωγή αμύλου και αμυλοσακχάρου.  
 Παραγωγή σακχάρου, εκτός από τεύτλα και αμύλου καθώς και επεξεργασίας μέλιτος.  
 Παραγωγή ζυμών.  
 Παραγωγή ζυμαρικών.  
 Παρασκευή φύλλων κρούστας και καταψίφων.  
 Καβούρδισμα και άλεση καφέ.  
 Παρασκευή τροφών για ζώα και πτηνά.  
 Παραγωγή πάγου από νερό.  
 Λοιπές βιομηχανίες ειδών διατροφής, κ.α.α. (αλατιού, μπαχαρικών, καρυκευμάτων, μαγιονέζας, ξυδιού, μουστάρδας κλπ.).  
 Ξηραντήρια αραβοσίτου και λοιπών γεωργικών προϊόντων.  
 Διαλογητήρια φρούτων και λαχανικών.  
 Ψύξεις και διατήρηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.  
 Πλυντήρια, σιδερωτήρια ρούχων.  
 STUDIO Κινηματογράφου, τηλεόρασης και εγγραφής και διαμόρφωσης ήχου κλπ.

Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - μοτοποδηλάτων και λοιπών μηχανημάτων πλην βαφέ.

Αποτεφρωτήρες απορριμμάτων.  
 Μονάδες ανακύκλωσης και διαλογής απορριμμάτων.  
 Αφαλάτωση θαλασσίου ύδατος.

#### Κ.Α. 21. ΠΟΤΩΝ

Οινοποιία και ζυθοποιία.  
 Παρασκευή ποτών από χυμούς και μεταλλικά νερά.

#### Κ.Α. 23 ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Βαφεία, λευκαντήρια, φινιριστήρια.  
 Νεροτριβή.

#### Κ.Α. 28 ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κατασκευή κλισσέ.

#### Κ.Α. 29. ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ

Παραγωγή σολοδερμάτων και επανωδερμάτων.  
 Παραγωγή λοιπών δερμάτων.  
 Παραγωγή συνθετικού δέρματος.  
 Επεξεργασία γουναρικών.  
 Κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από είδη ενδυμασίας.  
 Κατασκευή θηκών από δέρμα ή υποκαταστάτων δέρματος.  
 Κατασκευή ειδών ιπποσκευής.  
 Κατασκευή λοιπών δερματινών ειδών.

#### Κ.Α. 31. ΧΗΜΙΚΕΣ

Παραγωγή πεπιεσμένου αέρα, οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα και λοιπών μη ευφλέκτων αερίων πλην των εις την κατηγορία C περιλαμβανόμενων. Ξηρού πάγου και FREON.

Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α. (Παραγωγή οξειδίων μετάλλων).

Παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων εκτός από γεωργικά φάρμακα και εντομοκτόνα.

Παρασκευή οξέων, βάσεων και αλάτων.

Παρασκευή υδροχλωμάτων.

#### Κ.Α. 33 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

#### ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

Κατασκευή τούβλων και κεραμιδιών από φημένη γή.  
 Κατασκευή λοιπών υλικών από φημένη γή για οικοδομές.  
 Κατασκευή καθρεπτών από γυαλί.  
 Αγγειοπλαστική, κατασκευή ειδών από πηλό, εκτός από αυτά που προορίζονται για οικοδομές.

Κατασκευή ειδών από πορσελάνη και φαγέντιανά.

Παραγωγή τσιμέντων.

Ασβεστοποιία.

Παραγωγή γύψου και στόκου.

Παραγωγή λοιπών προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά.

#### ΚΑ. 34 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Παραγωγή χυτοσίδηρου με ψφικαμίλους.  
 Ανάτηξη και εξέλαση σιδήρου.  
 Κατασκευή αντικειμένων από χυτοχάλυβα.  
 Μεταλλουργία μολύβδου.  
 Μεταλλουργία σιδηρονικελίου.  
 Μεταλλουργία χαλκού και των κραμάτων αυτού.  
 Μεταλλουργία αλουμινίου και των κραμάτων αυτού.  
 Μεταλλουργία άλλων κοινών μετάλλων.

#### ΚΑ. 35 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ.

Κατασκευή σιδηροσωλήνων, εκτός από ηλεκτρομονωτικούς.

Κατασκευή ηλεκτροδίων.

Κατασκευή ατσαλομάλλου.

Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές από σίδηρο.

Κατασκευή κουφωμάτων από λοιπά μέταλλα εκτός από σίδηρο (περιλαμβανονται και τα κουφώματα αλουμινίου).

Λοιπές μεταλλικές κατασκευές.

Κατασκευή γεωργικών εργαλείων.

Κατασκευή λοιπών εργαλείων εκτός από επιστημονικά.

Κατασκευή συσκευών μαγειρικής φωτισμού και θερμάνσεως, εκτός από ηλεκτρικές.

Κατασκευή ειδών υδραυλικής και φανοποιίας.

Κατασκευή αντικειμένων από χυτοσίδηρο.

Κατασκευή ειδών χαλκούργιας και ορειχαλκούργιας.

Κατασκευή ειδών από μολύβδο και των κραμάτων του.

Κατασκευή σκευών από αλουμινίου.

Κατασκευή ειδών εμαγιέ.

Κατασκευή χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων.

Κατασκευή ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο.

Κατασκευή ειδών συσκευασίας από σιδηρόφυλλα.

Κατασκευή σωληναρίων και ειδικών θηκών από μέταλλα.

Κατασκευή επιτραπέζιων ειδών από κοινά μέταλλα και ειδών από ανοξείδωτο χάλυβα.

Κατασκευή ξυριστικών λεπίδων.

Επιμετάλλωση και οξείδωση μετάλλων.

Βληματοποιία, καλυκοποιία και κατασκευή πυροβόλων όπλων.

Κατασκευή λοιπών αντικειμένων από μέταλλα κ.α.α.

#### ΚΑ. 36 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως.

Επισκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως.

Κατασκευή μηχανημάτων κλιματισμού.

Κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων.

Κατασκευή γεωργικών ελκυστήρων.

Κατασκευή μηχανημάτων ζωοκομίας.

Κατασκευή μηχανημάτων λατομείων και επεξεργασίας λατομικών προϊόντων.

Κατασκευή μηχανημάτων οδοποιίας.

Κατασκευή μηχανημάτων δια την παραγωγή ειδών διατροφής.

Κατασκευή μηχανημάτων υφαντουργίας.

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου.

Κατασκευή πυροσβεστήρων.

Κατασκευή αντλίων.

Κατασκευή ψεκαστήρων.

Κατασκευή και επισκευή μηχανών γραφείου.

Κατασκευή πλαστίγγων και ζυγαριών.

Λεβητοποιία.

Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής κάθε είδους μηχανημάτων και εξαρτημάτων των μ.α.α.

#### ΚΑ. 37. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρογεννητριών.

Κατασκευή μετασχηματιστών και ανορθωτών.

Κατασκευή συσσωρευτών.  
Κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων.  
Κατασκευή συρμάτων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρισμού.  
Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων φωτισμού.  
Κατασκευή φωτεινών επιγραφών.  
Κατασκευή μονωτικών σωλήνων κάθε είδους.  
Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών.  
Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού.  
Κατασκευή ηλεκτροακουστικών ουσκευών.  
Κατασκευή ηλεκτρικών και επιστημονικών τεχνικών συσκευών και οργάνων.

Κατασκευή ηλεκτρικών ουσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως.

Κατασκευή ηλεκτρικών ουσκευών κλιματισμού.

Κατασκευή ηλεκτρικών ουσκευών φωτισμού.

Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών ουσκευών.

#### ΚΑ. 38. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.

Ναυπηγεία μεταλλικών οκαφών.

Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού.

Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων.

Κατασκευή αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων.

Κατασκευή αμαξωμάτων φορτηγών αυτοκινήτων.

Κατασκευή ρυμουλκούμενων τροχοφόρων οχημάτων.

Κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Κατασκευή αυτοκινήτων.

Κατασκευή και συναρμολόγηση μοτοσυκλετών και ποδηλάτων.

Κατασκευή ανταλλακτικών μοτοσυκλετών και ποδηλάτων.

Κατασκευή ζωαμαξών και χειραμαξών.

Κατασκευή παιδικών χειραμαξών.

#### ΚΑ. 39. ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και ορθοπεδικών οργάνων.

Κατασκευή οργάνων ακριβείας, συσκευών μετρήσεως και ελέγχου.

Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων.

Κατασκευή ωρολογίων και ανταλλακτικών των.

Κατασκευή μουσικών οργάνων.

Κατασκευή τεχνικών οδόντων.

Ανάμειξη και συσκευασία μη ευφλέκτων υλών και αντικειμένων, που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κατηγορία.

#### 1.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΒ.

##### ΚΑ.22. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Επεξεργασία φύλλων καπνού.

Παραγωγή σιγαρέττων και πούρων.

##### ΚΑ.23. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό έριο.

Λαναριστήρια.

Νηματοουργεία.

Στριπτήρια.

Υφαντήρια.

Τυποβαφεία.

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι.

Εκκοκιστήρια.

Νηματοουργεία.

Στριπτήρια.

Υφαντήρια.

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσική και τεχνητή μέταξα καθώς και από συνθετικές ίνες.

Αναπνηστήρια.

Νηματοουργεία και στριπτήρια.

Υφαντήρια.

Κατεργασία ιούτης, λίνου και καννάβεως.

Νηματοουργεία.

Υφαντήρια.

Δαντελλοποιεία.

Ταινιοπλεκτική.

Καλτοοποιεία.

Πλεκτική εσωρούχων.

Πλεκτική υφασμάτων εξωτερικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας.

Κατασκευή σχοινίων και σπάγγων.

Κατασκευή δίκτυων.

Ταπητουργία.

Βιομηχανία νηματοποίησης και υφάνσεως σκληρών ινών.

Βιομηχανία εμποτισμού υφασμάτων δια-διαφόρων υλών.

Κατασκευή πιλημάτων.

Βιομηχανία υπολειμμάτων κλωστοϋφαντουργίας.

#### ΚΑ.24. ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ

Υποδηματοποιία από κάθε ύλη, εκτός από ελαστικό και πλαστική ύλη.

Επισκευή υποδημάτων.

Ραπτική γυναικείων και παιδικών εξωτερικών ενδυμάτων.

Ραπτική ενδυμάτων από αδιάβροχα υφάσματα, πλαστικά και από δέρμα.

Ραπτική ενδυμάτων και διαφόρων ειδών ενδυμασίας από γουναιρικά.

Ραπτική ειδικών εξωτερικών ενδυμάτων.

Ραπτική εσωρούχων.

Κατασκευή ορθοπεδικών ζωνών και επιδέσμων.

Πιλοποιία.

Κατασκευή εξαρτημάτων ενδυμασίας.

Στρωματοποιία και εφαπλωματοποιία.

Ραπτική πανικών οικιακής χρήσεως.

Κατασκευή κεντημάτων.

Κατασκευή άλλων ειδών από ύφασμα.

#### ΚΑ.25 ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ

Πρώτη κατεργασία του ξύλου.

Κατασκευή καπλαμάδων από κόντρα πλακέ.

Κατασκευή τεχνητής ξυλείας.

Κατασκευή ξυλείας για την βαρελοποιία, καροποιία, σαγματοποιία, λεμβοποιία κ.λπ.

Κατασκευή σανίδων πάτωμάτων.

Κατασκευή κουφωμάτων, ρολών – παραθύρων και κλιμάκων.

Κατασκευή λυομένων ξυλίνων οικημάτων.

Κατασκευή ξυλίνων κιβωτίων και κυτίων.

Βαρελοποιία από ξύλο.

Κατασκευή ειδών από καλάμι, λύγο, άχυρο, σπάρτο κ.λπ. εκτός των ειδών επιπλοποιίας.

Κατεργασία φελλού και κατασκευή ειδών από φελλό.

Κατασκευή ξυλίνων εξαρτημάτων κλωστοϋφαντουργίας.

Κατασκευή ειδών торνευτικής και μικρών αντικειμένων αποκλειστικώς ή κυρίως από ξύλο.

Σαγματοποιία κυρίως από ξύλο.

Κατασκευή ειδών από ξύλο μ.α.α.

#### ΚΑ.26. ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ

Κατασκευή ξυλίνων επίπλων.

Κατασκευή πλεκτών επίπλων.

Ταπετοαρίες επίπλων.

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων εκτός από φερ φορτζέ.

Κατασκευή επίπλων φερ φορτζέ.

#### ΚΑ.27 ΧΑΡΤΟΥ

Παραγωγή χαρτομάζης.

Παραγωγή χάρτου και χαρτονίου.

Κατασκευή χαρτοσάκκων και χαρτοσακκουλών.

Κατασκευή κυτίων, κιβωτίων και λοιπών ειδών ουσκευασίας εκ χάρτου και χαρτονίου μ.α.α.

#### ΚΑ.28. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έκδοση και εκτύπωση εφημερίδων και περιοδικών.

Εκτύπωση βιβλίων και φυλλαδίων.

Λιθογραφία και φωτομηχανικές εκτυπώσεις.

Ειδικές εκτυπωτικές εργασίες.

Λοιπές εκτυπωτικές εργασίες.

Βιβλιοδεσία και χρυσοτυπία.

#### ΚΑ.30 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ

Κατασκευή και ολοκληρωτική γόμωση επισώτρων και αεροθαλάμων.

Μερική αναγόμωση επισώτρων και αεροθαλάμων.

Κατασκευή υποδημάτων από ελαστικό.

Κατασκευή λοιπών προϊόντων από ελαστικό.

Παραγωγή ειδών οικιακής χρήσεως από πλαστική ύλη.

Παραγωγή ειδών ουσκευασίας από πλαστική ύλη.

Παραγωγή πλαστικών δερμάτων και φύλλων.

Παραγωγή πλαστικών σωλήνων εκτός μονωτικούς.

Παραγωγή οικοδομικών υλικών από πλαστική ύλη.

Παραγωγή υποδημάτων από πλαστική ύλη.

Παραγωγή πλαστικών παιχνιδιών.

Παραγωγή λοιπών προϊόντων από πλαστική ύλη.

#### ΚΑ.28 ΧΗΜΙΚΕΣ

Επεξεργασία θειαφίου.

Παραγωγή χημικών λιπαμάτων.

#### ΚΑ.38 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ναυπηγεία οκαφών από ξύλο.

Ναυπηγεία σκαφών από πλαστική ύλη.

Επισκευή και διάλυση σκαφών.

## ΚΑ.39 ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Κατασκευή φωτογραφικών δίσκων (δίσκοι P.V.C. - οπτικοί δίσκοι) και μαγνητοταινιών.

Κατασκευή παιγνιδιών.

Κατασκευή κουκλών για βιτρίνες και ράπτες.

Κατασκευή αθλητικών ειδών και οργάνων.

Κατασκευή μολυβιών.

Κατασκευή λοιπών ειδών για γραφείο.

Κατασκευή βουρτσών και πινέλλων.

Κατασκευή κουμπιών από κάθε ύλη.

Κατασκευή τεχνητών λουλουδιών, φυτών και φτερών.

Κατασκευή οφραγίδων, επιγραφών, σημάτων και διακριτικών γενικά.

Κατεργασία φυσικών σπόγγων.

Κατασκευή ομβρελλών και ράβδων.

Παραγωγή διαφόρων μικροαντικειμένων μ.α.α. εκτός από καρβουνάκια θυμιάματος.

## Ι.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αγ.

## ΚΑ.31 ΧΗΜΙΚΕΣ

Παραγωγή ειδών από αφρώδες πλαστικό μονομερές πλαστικό και νιτροκυτταρίνη.

Παραγωγή Νιτρικών χλωρικών και υπερχλωρικών αλάτων.

Καρβουνάκια θυμιάματος.

Παραγωγή ανθρακοβεστίου.

Γόμωση φυσικών και καλύκων κυνγίου σε εργαστήρια ολικού εμβαδού μέχρι 300 τ.μ. οτεγαομένης επιφάνειας και για συνολική αποθηκευμένη ποσότητα μέχρι 100 κιλά άκαπνη πυρίτιδα, 60.000 τεμάχια φυσίγγιων και 200.000 καψύλια. (Σε περίπτωση υπέρβασης οποιασδήποτε προϋπόθεσης κατατάσσονται στη κατηγορία Cγ). Στον αριθμό των καψυλίων προσμετρώνται και οι καψυλιωμένοι κάλυκες.

## II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

## III.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Βα

## ΚΑ.20. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΤΩΝ

Χημικός καθαρισμός και υδρογόνωση ελαίων και λιπών.

Παραγωγή μαγειρικών λιπών.

Πυρηνελαιουργεία.

Σπορελαιουργεία.

Έκθλιψη ελαίων.

## ΚΑ.21 ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Στεγνοκαθαριστήρια.

Παραγωγή ασφαλικών υλικών επιστρώσεως οδών, αοφαλοχάρτου, πινοο-χάρτου κ.

Παραγωγή ναφθαλίνης, παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα.

Παραγωγή λιπαρών οξέων οτεατίνης και παραφίνης λιπών.

Παρασκευή καλλυντικών και ειδών ατομικής τουαλέτας εκτός από κολώνιες, βαφές νυχιών.

Παρασκευή σαπώνων.

Παρασκευή απορρυπαντικών και λευκαντικών.

Κόλλες (εκτός από βενζινόκολλες).

Κατασκευή κηρίων, Βαφεία αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων-μηχ/των.

## ΚΑ.32 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ

Εμφιάλωση και συσκευασία λιπαντικών ελαίων και λιπών.

## II.2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ββ.

## ΚΑ.21 ΠΟΤΩΝ

Οινοπνευματοποιία.

Ποτοποιία οινοπνευματωδών ποτών.

## ΚΑ.31 ΧΗΜΙΚΕΣ

Παραγωγή πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών.

Παραγωγή ινών από συνθετικές ύλες.

Παραγωγή τεχνητών ινών μετάξης, ερίου, βάμβακος.

Παραγωγή πετροχημικών.

Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών.

Κατεργασία ρητίνης.

Παρασκευή βερνικοχρωμάτων και ελαιοχρωμάτων.

Παρασκευή βερνικιών και στιλβωμάτων υποδημάτων.

Παρασκευή στιλβωμάτων δαπέδων και μετάλλων.

Παρασκευή βαφής νυχιών, κολώνιες.

Παρασκευή αιθέριων ελαίων και αρωμάτων.

Παρασκευή μελανών.

Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων.

Βενζινόκολλες.

Αποθήκες διαφόρων αλκοολών, κετονών και λοιπών ευφλέκτων υγρών, ήτοι υγρών εχόντων σημ. ανάφλεξης μικρότερο από 55 °C.

## III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C

## III.1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ca.

Δεν έχουν υπαχθεί.

## 3.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Cβ.

## ΚΑ.32. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

Παραγωγή εμφιάλωση και αποθήκευση καυσίμων αερίων, εκτός FREON.

Φιάλες ή ουστοχίες φιαλών αερίων καυσιμων εγκατεστημένες προς χρήση σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες συνολικής χωρητικότητας σε αέριο περισσότερο από 150 KGR.

## 3.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Cγ.

## ΚΑ.31 ΧΗΜΙΚΕΣ

Κατασκευή πυρείων.

Παραγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών.

Γομωτήρια (περιλαμβάνονται οι γομώσεις κάθε είδους).

Γομωτήρια φυσίγγιων και καλύκων εκτός εκείνων που υπάγονται στην κατηγορία Αγ.

Αποθήκευση εκρηκτικών υλών, εκτός εργοστασιακών χώρων.

Κατασκευή και αποθήκευση πυροτεχνημάτων.

## Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται βιομηχανίες και βιοτεχνίες που κατεργάζονται τα μέταλλα Νάτριο, Κάλιο, Μαγνήσιο, Τίτανο και Ζιρκόνιο.

## Παράρτημα II

Λήψη βασικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές επιχειρήσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.

## α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε όλες τις βιομηχανικές - βιοτεχνικές επιχειρήσεις και αποθήκες αυτών καθώς τις αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών, πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα πυροπροστασίας:

1. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

2. Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.

3. Σήμανση επικινδύνων υλικών και χώρων.

4. Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σιπίττα, αναπτήρες κ.λπ.) σε επικινδύνους χώρους.

5. Κατάλληλη διεύθυνση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν ν' αυταναφλεγούν. Επιλογή των χώρων αποθήκευσης μακριά από θέση παραγωγής και εργασίας.

6. Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.λπ. όλων των άχρηστων υλικών, που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτηση σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς ο' αυτά.

7. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευόμενων υλικών για τη διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

8. Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, από όπου προκαλούνται οπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

9. Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κ.λπ. της επιχείρησης και άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

10. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

11. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

12. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

13. Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

14. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κ.λπ. μετά τη διακοπή της εργασίας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επίσημανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

15. Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

16. Όλες οι μονάδες που απαλλάσσονται της υποχρέωσης σύνταξης, μελέτης οφείλουν, πέραν των ανωτέρω γενικών μέτρων που θα εφαρμόζουν κατά περίπτωση και των άλλων τυχόν μέτρων που θα υποδεικνύει η ΠΥ, να έχουν σε επίκαιρα σημεία 2 πυροσβεστήρες σκόνης τύπου ΡΑ6.

## Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ.

## I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΩΝ Α.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς τρεις ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου κινδύνου (γ).

## α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αα)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Α σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Είδος Πυροσβεστήρα	Τύπος Πυροσβεστήρα	Κατανομή Πυροσβεστήρων για κάθε 500 τ.μ. επιφάνειας στεγα- σμένου χώρου.	Ελάχιστος αριθμός Πυροσβεστήρων ανεξάρτητα από την επιφάνεια στεγα- σμένου χώρου.	Μεγίστη διαδρομή προσέγγισης πυροσβεστήρων σε μέτρα.
Σκόνης	PA6	2	2	35
Σκόνης	PA12	1	2	35

(2) Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 2.500 τ.μ. και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων που μπορούν ν' αναφλεγούν.

Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(3) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδρόληψης με μόνιμα

προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

#### β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αβ)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέτρα:

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Α σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Είδος Πυροσβεστήρα	Τύπος Πυροσβεστήρα	Κατανομή Πυροσβεστήρων για κάθε 350 τ.μ. επιφάνειας στεγα- σμένου χώρου.	Ελάχιστος αριθμός Πυροσβεστήρων ανεξάρτητα από την επιφάνεια στεγασμένου χώρου.	Μεγίστη διαδρομή προσέγγισης πυροσβεστήρων σε μέτρα.
Σκόνης	PA6	2	2	25
Σκόνης	PA12	1	2	25

(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης.

Δύο (2) τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 25 χιλ./μων ο καθένας ή ένας (1) όμοιος των 50 χιλ./μων για επιχειρήσεις που έχουν υπαίθριες αποθήκες επιφανείας από 1.000 τ.μ. και πάνω, (εφόσον αποθηκεύουν πρώτες ύλες ή βιομηχανικά προϊόντα που μπορούν ν' αναφλεγούν).

Επίσης πρέπει να προβλέπεται ένας ακόμη πυροσβεστήρας όμοιος των 25 χιλ./μων για κάθε επί πλέον των 1.000 τ.μ. επιφάνεια ή για κλάσμα πάνω από το μισό (1/2).

(3) Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια από 1.500 τ.μ. και πάνω.

Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων. Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

Ειδικά οι εγκαταστάσεις κατασκευής μεταφορικών μέσων, που εντάσσονται στην περίπτωση Κ.Α. 38 της κατηγορίας Αβ του Παραρτήματος Ι, που έχουν συνολική στεγασμένη από υπαίθρια επιφάνεια από 1.500 τ.μ. και πάνω, στην οποία εκτελούνται εργασίες ή αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή προϊόντα κατασκευής, υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου που να καλύπτει την επιφάνεια της επιχείρησης.

Επίσης οι εγκαταστάσεις συσκευασίας νιτρικών και συνθέτων λιπασμάτων ανεξάρτητα από το μέγεθος της στεγασμένης επιφάνειας αποθηκευτικού χώρου ή χώρου συσκευασίας υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου.

(4) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδρόληψης με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

(5) Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται, ανεξάρτητα από τη στεγασμένη επιφάνειά τους να τοποθετούν αυτοδιεγείρομενες πυροσβεστήρες οροφής ανάλογου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας όλους τους χώρους, στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν ν' αναφλεγούν.

γ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αγ).

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέτρα

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης, όπως στην περίπτωση της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης, όπως στην περίπτωση της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

(3) Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.000 τ.μ. και πάνω, τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων που μπορούν ν' αναφλεγούν.

Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και αν δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(4) Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται, ανεξάρτητα από την στεγασμένη επιφάνειά τους να τοποθετούν αυτοδιεγείρομενες πυροσβεστήρες οροφής ανάλογου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας όλους τους χώρους στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν να αναφλεγούν.

(5) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδρόληψης με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους.

Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

(6) Εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού υποχρεωτικά για επιχειρήσεις με στεγασμένη επιφάνεια από 1.000 τ.μ. και πάνω, το οποίο σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος να τροφοδοτείται αυτόματα από εφεδρική πηγή ενέργειας.

(7) Εφοδιασμός των μονάδων με κατάλληλα ανιχνευτικά συστήματα κατά περίπτωση, για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής επιφανείας από 500 τ.μ. και πάνω. Τα ανιχνευτικά συστήματα θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

#### 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΩΝ Β'

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς τρεις (3) ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου κινδύνου (γ).



## α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Βα).

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και διοξειδίου του άνθρακος CO<sub>2</sub> ή μηχανικού αφρού ή HALON κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Β' σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος Πυροσβεστήρα	Τύπος Πυροσβεστήρα	Κατανομή Πυροσβεστήρων για κάθε 300 τ.μ. επιφάνειας στεγασμένου χώρου.	Ελάχιστος αριθμός Πυροσβεστήρων ανεξάρτητα από την επιφάνεια στεγασμένου χώρου.	Μεγίστη διαδρομή προσέγγισης πυροσβεστήρων σε μέτρα.
Σκόνης	PA12	1	1	20
Διοξειδίου του άνθρακος (CO <sub>2</sub> )	C6	1	1	20
ή Μηχανικού αφρού	WF10	1	1	20
ή HALON 3KG	1211 BCF	1	1	20
ή HALON 1/2 KG	1211 BCF	2	2	20

(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης.

Ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης των 25 χιλ./μιν και ένας διοξειδίου του άνθρακα των 20 χιλ./μιν για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1500 τμ. μέχρι και 3.000 τμ.

Για στεγασμένους χώρους επιφάνειας μεγαλύτερης από 3.000 τμ. ένας (1) πυροσβεστήρας των παραπάνω τύπων για κάθε επί πλέον 1500 τμ. στεγασμένης επιφάνειας ή κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό (1/2).

(3) Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1500 τμ. και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων. Το δίκτυο θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(4) Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και έχουν μέχρι τέσσερες (4) πυροσβεστικές φωλιές να διαθέτουν δύο (2) δοχεία αεροποιητικού διαλύματος των 20 χιλ./μιν το καθένα με ένα αυλό αφρού και ένα (1) αναμικτήρα για την παραγωγή αφρού.

Για δίκτυα που έχουν περισσότερες από τέσσερες (4) πυροσβεστικές φωλιές θα διατίθενται (4) δοχεία αεροποιητικού διαλύματος, δύο (2) αυλοί αφρού και δύο (2) αναμικτήρες για την παραγωγή αφρού.

(5) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου να διαθέτουν σημεία υδρόληψης με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

(6) Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερέκλειμοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και για συνάθροιση κοινού, υποχρεούνται, ανεξάρτητα από την στεγασμένη επιφάνειά τους, να τοποθετούν αυτοδιεγερόμενους πυροσβεστήρες οροφής ανάλογου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας, όλους τους χώρους στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν ν' αναφλεγούν.

## β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ββ).

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης όπως στην περίπτωση της ομάδας μικρού κινδύνου (Βα).

(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα, όπως στην περίπτωση της ομάδας μικρού κινδύνου (Βα).

(3) Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για

επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1000 τμ. και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων. Το δίκτυο θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και έχουν μέχρι τέσσερες (4) πυροσβεστικές φωλιές να διαθέτουν δύο (2) δοχεία αεροποιητικού διαλύματος των 20 χιλ./μιν το καθένα, ένα αυλό αφρού και ένα (1) αναμικτήρα για την παραγωγή αφρού. Για δίκτυα που έχουν περισσότερες από (4) πυροσβεστικές φωλιές θα διατίθενται τέσσερα (4) δοχεία αεροποιητικού διαλύματος, δύο (2) αυλοί αφρού και δύο (2) αναμικτήρες για την παραγωγή αφρού.

(4) Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερέκλειμοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού, υποχρεούνται, ανεξάρτητα από την στεγασμένη επιφάνειά τους, να τοποθετούν αυτοδιεγερόμενους πυροσβεστήρες οροφής ανάλογου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας, όλους τους χώρους στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν ν' αναφλεγούν.

(5) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδρόληψης με μόνιμα προσαρμοσμένους σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί να τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

(6) Εφοδιασμός των μονάδων με ανιχνευτικά συστήματα. Πρέπει να τοποθετείται ανιχνευτικό σύστημα εκρηκτικών αερίων σε χώρους που υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή εύφλεκτα αέρια. Τα ανιχνευτικά συστήματα θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

## 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - BIOTEXNION C.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εγκαταστάσεις, όπου ο κίνδυνος έκρηξης είναι πολύ μεγάλος και περιλαμβάνει, από απόψη κινδύνου πυρκαγιάς, τρεις (3) ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου (γ) κινδύνου.

## α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ca).

Δεν έχουν υπαχθεί.

## β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Cβ).

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας C, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος Πυροσβεστήρα	Τύπος Πυροσβεστήρα	Κατανομή Πυροσβεστήρων για κάθε 100 M2 επιφάνειας στεγασμένων βιομηχανικών χώρων.	Ελάχιστος αριθμός Πυροσβεστήρων ανεξάρτητα από την επιφάνεια στεγασμένου χώρου.	Μεγίστη διαδρομή προσέγγισης πυροσβεστήρων σε μέτρα.
Διοξειδίου του άνθρακα (CO <sub>2</sub> )	C6	1	2	15
ή Σκόνης	P12	1	2	15
ή HALON	3 KG BCF	1	2	15

Ειδικότερα για την προστασία των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αερίων απαιτείται η ύπαρξη 2 τουλάχιστον πυροσβεστήρων των ανωτέρω τύπων για κάθε δεξαμενή. Για υπαίθριες αποθήκες φιαλών καυσίμων αερίων και για ποσότητα μέχρι 15.000 KGR (1500 φιάλες των (10) χιλ./μιν ή ανάλογου αριθμού φιαλών άλλης χωρητικότητας) απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) πυρ/ων τύπου P12. Για μεγαλύτερη ποσότητα, ένας (1) πυροσβεστήρας του παραπάνω

τύπου ανά 3.000 χγρ (300 φιάλες των δέκα (10) χιλ./μιν ή ανάλογου αριθμού φιαλών άλλης χωρητικότητας).

(2) Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 750 τμ. και πάνω. Τούτο να

καλύπτεται και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση. Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφ' όσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(3) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσια (αυλίσκας) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία σε ειδικά ερμάρια.

(4) Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με κατάλληλα κατάσβεστικό υλικό υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής επιφάνειας από 500 τμ. και πάνω ή αποθηκευμένη ποσότητα πάνω από 2.000 χγρ. Αυτό να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και αν δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(5) Εφοδιασμός των μονάδων με συστήματα ανίχνευσης.

Κατάλληλα αυτόματα συστήματα ανίχνευσης υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής επιφάνειας από 500 τμ. και πάνω ή αποθηκευμένη ποσότητα πάνω από 3.000 χγρ. Τα ανιχνευτικά συστήματα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυρ/κή Αρχή.

γ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Cγ)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα από τις ισχύουσες διατάξεις περί εκρηκτικών.

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας C, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος Πυροσβεστήρα	Τύπος Πυροσβεστήρα	Κατανάλωση Πυροσβεστήρων για κάθε 100 M2 επιφάνειας στεγασμένων βιομηχανικών χώρων.	Ελάχιστος αριθμός Πυροσβεστήρων ανεξάρτητα από την επιφάνεια στεγασμένου χώρου.	Μεγίστη διαδρομή προέγγισης πυροσβεστήρων σε μέτρα.
Διοξειδίου του άνθρακα (CO2)	C6	1	2	15
ή Σκόνης	P12	1	2	15
ή HALON	3 KG BGF	1	2	15

(2) Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού Πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 500 τμ. και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση. Το μόνιμο υδροδοτικό Πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφ' όσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(3) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσια (αυλίσκας) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία σε ειδικά ερμάρια.

(4) Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με κατάλληλο κατάσβεστικό υλικό υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής με επιφάνεια από 300 τμ. και πάνω. Τούτο να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και αν δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

(5) Εφοδιασμός των μονάδων με συστήματα ανίχνευσης.

Κατάλληλα αυτόματα συστήματα ανίχνευσης υποχρεωτικά για εγκαταστάσεις παραγωγής ανεξάρτητα από την στεγασμένη επιφάνειά τους και για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής με επιφάνεια από 500 τμ. και πάνω.

Τα παραπάνω ανιχνευτικά συστήματα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ (D)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όπου οι πυρκαγιές προκαλούνται από μέταλλα (νάτριο, κάλλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο, ζirkόνιο κ.λπ.). Στην κατηγορία αυτή σαν κατασταλτικά μέσα χρησιμοποιούνται ειδικοί μόνον φορητοί ή τροχήλατοι πυροσβεστήρες οξόνης, διάφωρης χωρητικότητας τύπου PD (κατάσβεσης μετάλλων).

## Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΙΣΕΙΣ

(1) Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου επιβάλλεται να εφοδιάζεται με βοηθητικά εργαλεία, μέσα, τα οποία θα βρίσκονται σε ειδικό ερμάριο. Το ερμάριο αυτό ονομάζεται ΣΤΑΘΜΟΣ και θα παίρνει αύξοντα αριθμό με μεγάλα γράμματα όπως π.χ. ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ.

### ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Ανά έξη (6) πυροσβεστικές φωλιές στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει ένας ΣΤΑΘΜΟΣ, δηλαδή ένα ειδικό ερμάριο μέσα στο οποίο θα βρίσκονται:

- Ένας (1) λαστός διάρρηξης.
- Ένας (1) πέλεκυς μεγάλος.
- Ένα (1) φτυάρι.
- Μία (1) κούβερτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και
- Δύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός.

Ανά δώδεκα (12) πυροσβεστικές φωλιές στον παραπάνω ΣΤΑΘΜΟ θα προστίθενται.

α. Μία (1) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου αέρα.

β. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και

γ. Δύο (2) κράνη προστατευτικά.

(2) Επιχειρήσεις που διαθέτουν δεξαμενές ευφλέκτων υγρών ή υγραερίων που εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες θα παίρνουν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την αντίστοιχη κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι επιχειρήσεις αυτές.

Για τους χώρους όμως που βρίσκονται οι αναφερόμενες δεξαμενές ή φιάλες θα λαμβάνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την νομοθεσία που διέπει τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών ή υγραερίων.

(3) Επιχειρήσεις που για τις λειτουργικές τους ανάγκες χρησιμοποιούν επικίνδυνα αέρια (αμμωνία, χλώριο, υδρογόνο κλπ.) υποχρεούνται στην εγκατάσταση κατάλληλου αυτόματου ανιχνευτικού συστήματος, το οποίο θα έχει την δυνατότητα αυτόματης διακοπής διαφυγόντος αερίου. Επίσης να διαθέτουν μία (1) τουλάχιστον ειδική προστατευτική στολή, όπου απαιτείται.

(4) Επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο υποχρεούνται να χωρίζονται μεταξύ τους με πυράντοχα υλικά και οι πόρτες των διαδρόμων να είναι επίσης πυράντοχες, τα δε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα λαμβάνονται μεμονωμένα σύμφωνα με την κατηγορία που εντάσσεται από άποψη κινδύνου κάθε επιχείρησης.

(5) Βιομηχανίες με στεγασμένη επιφάνεια άνω των 5.000 τμ. υποχρεούνται στην τοποθέτηση υδρυσταμίου για τροφοδότηση πυροσβεστικών σχημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Π.Υ.

(6) Η μέτρηση της στεγασμένης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων θα γίνεται με βάση τις εξωτερικές διαστάσεις και περιλαμβάνει και τα υπόστεγα.

(7) Στην στεγασμένη επιφάνεια δεν προσμετράται η επιφάνεια των χώρων διοικήσεως (Γραφεία, λαστιήρια κ.λπ.) εφόσον οι χώροι αυτοί στεγάζονται σε ανεξάρτητο κτίριο.

Στους ανωτέρω χώρους διοίκησης θα εγκαθίστανται τα φορητά μέσα πυρόσβεσης που προβλέπονται για την κατηγορία κινδύνου Αα.

(8) Όπου, εντός του ευρύτερου βιομηχανικού χώρου συνυπάρχουν, λόγω της φύσεως των κατεργαζομένων πρώτων υλών ή παραγομένων από την επιχείρηση προϊόντων, τμήματα που ανήκουν σε διάφορες ομάδες από πλευράς μεγέθους κινδύνου, πυρκαγιάς, ή κατάταξη σε κατηγορίες ή ομάδες γίνεται:

α. Ανεξάρτητα και ανάλογα το μέγεθος του κινδύνου που υπάρχει εφόσον τα αντίστοιχα τμήματα έχουν εγκατασταθεί σε ιδιαίτερες θέσεις ή σε στεγανά, κατά την άποψη της απευθείας μεταδόσεως του κινδύνου πυρκαγιάς διαμερίσματα, ή διαμερίσματα τελείως χωρισμένα με άκαυστο υλικό μέσα στο ίδιο κτίριο.

β. Σύμφωνα με το μέγεθος κινδύνου πυρκαγιάς του δυσμενέστερου τμήματος εφόσον ο διαχωρισμός τους σε στεγανά διαμερίσματα, ή διαμερίσματα τελείως χωρισμένα με άκαυστο υλικό μέσα στο ίδιο κτίριο δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί.

Αθήνα, 6 Απριλίου 1988

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ  
ΑΝΤ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ